



Middelburg: 30-06-2026  
zaaknummer: Z2026-00004053  
identificatie: D2026-00023944  
afdeling: vergunningverlening

**Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit van  
Gedeputeerde Staten van Zeeland**


voor de op 06-05-2026 bij hen ingekomen aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. gevestigd te Culemborg, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.

Het betreft het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in Zierikzee, tussen 23:00 uur en 23:59 uur.

De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 11 minuten.

Middelburg, 30-06-2026

Gedeputeerde staten van Zeeland,  
namens dezen,



Teamleider

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. Procedure</b>	<b>3</b>
Verklaring van geen bedenkingen	3
Advies	3
Afschrift	3
<b>2. Ingekomen verklaring van geen bedenkingen en adviezen</b>	<b>3</b>
<b>3. Overwegingen</b>	<b>4</b>
Toepassingsvergunning	4
Toetsing	4
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	4
OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	6
OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	6
<b>4. Overige wetgeving</b>	<b>6</b>
<b>5. Besluit</b>	<b>7</b>
VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR	9
VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR	9

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Zeeland op het verzoek van Dutch Fireworks Professional B.V., gevestigd te Culemborg.

Op 06-05-2026 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. te Culemborg een aanvraag ontvangen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit (hierna: Vwb).

De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 22-08-2026, vanaf de Oosthavendijk (N-coördinaat 51° 38' 47.4", O-coördinaat 3° 55' 17.1" O) in Zierikzee.

De opbouw begint op 22-08-2026 om 14:00 uur. De ontbranding vindt plaats op 22-08-2026 tussen 23:00 uur en 23:59 uur. De duur van de ontbranding bedraagt maximaal 11 minuten.

Een ontbrandingstoestemming voorziet in het opbouwen, installeren, bewerken en na het ontbranden ervan, verwijderen van het vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

## 1. PROCEDURE

Op grond van artikel 3B.7 van het Vwb zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk voorschriften opgenomen die in beginsel rechtstreeks werkend zijn voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vwb, kunnen wij voorschriften verbinden aan de ontbrandingstoestemming, waarbij afgeweken kan worden van de ministeriële regeling.

De aanvraag ontbrandingstoestemming met kenmerk 109039724 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004053.

Op ons verzoek is een aanvulling op de aanvraag ingediend. Dit betreft nadere onderbouwing ten behoeve van het verzoek tot afwijken van artikel 3.3, eerste lid, onder f, van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Deze aanvulling is d.d. 03-06-2026 per e-mail ontvangen.

### Verklaring van geen bedenkingen

Bij brief van 11-05-2026 is een afschrift van de aanvraag verzonden aan de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. De burgemeester is verzocht binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a, achtste lid van het Vuurwerkbesluit.

### Advies

Op 11-05-2026 hebben wij advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Zeeland en Luchtverkeersleiding Nederland.

### Afschrift

Op 11-05-2026 hebben wij een afschrift van de aanvraag verstuurd naar:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- het Ministerie van Defensie, Flight Data and NOTAM Office;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

## 2. INGEKOMEN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

### Verklaring van geen bedenkingen

Op 13-05-2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland een verzoek ontvangen tot verlenging van de termijn voor het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Met dit verzoek hebben wij ingestemd. Op 11-06-2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

### Advies

Op 22-05-2026 hebben wij het advies ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland.

Een brandveiligheidstoets is uitgevoerd waarbij het aanvraagformulier van de ontbrandingstoestemming en het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk als toetskader hebben gediend.

Het advies is, voor zover dit geen deel uitmaakt van dit besluit of de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, overgenomen onder voorschrift nummers 2.6 en 2.8.

Op 11-05-2026 hebben wij reactie ontvangen van de Luchtverkeersleiding Nederland. Gezien de locatie is er geen aanleiding om extra maatregelen te adviseren.

### **3. OVERWEGINGEN**

#### **Toepassingsvergunning**

Conform artikel 3B.1 eerste lid, van het Vuurwerkbesluit beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

#### **Toetsing**

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder b. en c. van het Vuurwerkbesluit, is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning en van het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn bij ons bekend en hoeven daarom niet te worden overgelegd.

De bij de aanvraag en in de aanvulling gevoegde gegevens en bescheiden zijn getoetst en als voldoende beoordeeld.

#### **Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957; hierna aangeduid als MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de houder van deze toestemming.

Wij vinden dat de voorschriften uit de MR geen optimale bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

#### **Natuur**

In opdracht van de landelijke werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (IPO) heeft TAUW de 'Handreiking Vuurwerk en Vogels' opgesteld. Deze handreiking is gericht op het risico gestuurd prioriteren en programmeren van toezicht en handhaving voor vuurwerkontbrandingen. Het stroomschema van het afwegingskader is doorlopen en het resultaat is ter beoordeling aangeboden aan het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland.

#### Oordeel

De Provincie Zeeland heeft in het kader van de Omgevingswet, voor zover dit een Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft, geen bezwaar tegen dit vuurwerkevenement.

Wel moet altijd rekening gehouden worden met de zorgplichtartikelen 11.6, 11.27 en 11.116 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat betekent dat toepasser, of afsteker, moet voorkomen dat schade wordt aanricht aan planten en dieren en hun leefomgeving.

#### **Waterweg binnen de veiligheidszone**

Artikel 3.6, derde lid, onder b., van de MR bepaalt dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone over een waterweg valt.

Aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone kan toegestaan worden wanneer de haven- of vaarwaterautoriteit hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.2 aan dit besluit.

#### **Vaartuigen gemeerd binnen de veiligheidszone**

Aan de kade 'Nieuwe Haven' liggen op vaste ligplaatsen vaartuigen afgemeerd. Deze vaartuigen bevinden zich tijdens het ontbranden van het vuurwerk binnen de veiligheidszone.

De aanvrager verzoekt expliciet vaartuigen binnen de veiligheidszone toe te staan. Dit betreft een afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b., van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

De aanvraag vermeldt dat alle vuurwerkartikelen parallel aan het publiek worden geschoten. Dat betekent dat geen vuurwerk in de richting van de kade aan de Nieuwe Haven wordt afgeschoten.

Uit de situatietekening blijkt dat langszij aan de kade gemeerde vaartuigen een tweede vaartuig gemeerd kan liggen. Dit wordt niet toegestaan om reden dat een extra vaartuig zich niet aan de rand, maar ruim binnen de veiligheidszone zou bevinden.

Doordat de aanvraag, schietlijst en situatietekening deel uitmaken van dit besluit, liggen de opstelplaats, schietrichting en de veiligheidszone vast. Daarmee is het aannemelijk dat aan de kade gemeerde vaartuigen, ondanks dat deze zich aan de buitenrand maar binnen de veiligheidszone bevinden, geen extra hinder ondervinden van de effecten van de vuurwerkartikelen.

In dit kader verbinden wij voorschrift 1.3 aan dit besluit.

#### **Minimale veiligheidsafstand singleshots, categorie F4**

De aanvrager verzoekt expliciet singleshots van categorie F4 en een kaliber van  $\leq 50$  millimeter op een minimale veiligheidsafstand van 50 meter tot publiek tot ontbranding te brengen. Dit betreft een kleinere veiligheidsafstand dan genoemd in artikel 3.3, eerste lid, onder f., van de MR. Dit artikel geeft voor singleshots met een kaliber tot en met 4 inch een minimale veiligheidsafstand van 60 meter tot publiek.

Uit de onderbouwing in de aanvraag en de aanvulling op de aanvraag blijkt onder meer dat het mines of mine/comet-combinaties met een kaliber tussen de 30 en 50 millimeter betreft. Deze artikelen worden, indien opgesteld onder een schuine hoek, altijd evenwijdig aan het publiek geschoten, er worden geen artikelen met burstlading toegepast en de uitworp en effectontwikkeling komt niet hoger dan de maximaal te bereiken hoogte van vergelijkbare categorie T1-, of T2-artikelen op de schietlijst.

Uit de schietlijst blijkt dat de grootste minimale veiligheidsafstand voor dit vuurwerk 50 meter tot publiek bedraagt en 60 meter zijwaarts. Daarmee is het aannemelijk dat de effecten van deze singleshots, indien opgesteld op een minimale veiligheidsafstand van 50 meter tot publiek, niet tot buiten de veiligheidszone reiken. In dit kader verbinden wij voorschrift 1.4 aan dit besluit.

#### **Fase-2 / aanhoudende periode van droogte**

De laatste jaren is steeds vaker sprake van langere periodes van aanhoudende droogte waarmee de kans op (natuur)brand aanzienlijk is. Artikel 3.7, onder a., van de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' verbiedt het afsteken van vuurwerk bij extreme droogte. De website [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) is landelijk het uitgangspunt om te bepalen of sprake is van een verhoogd risico op (natuur)brand. Is fase-2 'extra alert' van kracht, dan betekent dit niet automatisch dat ook sprake is van extreme droogte en een vuurwerkverbod geldt. Fase-2 'extra alert' betekent dat de natuur al langere tijd droog is, waardoor er een verhoogd risico op (natuur)brand is.

Voor de ontbrandingslocatie van het vuurwerk hebben wij Veiligheidsregio Zeeland advies gevraagd. Op basis van hun advies wordt bepaald of bij fase-2 op deze specifieke locatie sprake is van extreme droogte en een vuurwerkverbod geldt, of extra maatregelen getroffen moeten worden om (natuur)brand te voorkomen.

Op deze specifieke locatie is geen sprake van extreme droogte in de zin van artikel 3.7. Het treffen van extra maatregelen om (natuur)brand te voorkomen is wel noodzakelijk. Het advies van de Veiligheidsregio Zeeland is opgenomen in voorschrift 2.8

#### **Conclusie**

De voorschriften opgenomen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. Met de voorgestelde afwijkingen wordt het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad en is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Gelet op de afsteeklocatie en de aan te houden minimale veiligheidafstanden, zijn wij van oordeel dat toestemming verleend kan worden.

#### **Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit, zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

### OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 de voorwaarde opgenomen waaronder het ontbranden van het vuurwerk op een ander tijdstip mag plaatsvinden dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.

- Artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit een waterweg binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.

- Artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.3 opgenomen dat, onder voorwaarden, aan de rand van de veiligheidszone vaartuigen afgemeerd mogen liggen.

- Artikel 3.3, eerste lid, onder f., van de MR:

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.4 de veiligheidsafstand voor de singleshots van categorie F4 opgenomen.

### OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

- In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd.

In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten die op de locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.

- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.

In dit voorschrift is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.

In dit voorschrift is het informeren van bewoners en bedrijven over het ontbranden van het vuurwerk opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.

In dit voorschrift is het e-mailadres van RUD Zeeland opgenomen en de contactpersoon voor dit vuurwerk.

- In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. Dit

voorschrift heeft betrekking op het opvragen en vastleggen van de regionale weersverwachting tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.

Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid van bouwwerken binnen de veiligheidszone.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.

Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot het ponton met tankstation in de stadshaven.

- Het advies van de Veiligheidsregio Zeeland is opgenomen in voorschrift 2.8. Dit advies betreft extra te nemen maatregelen wanneer fase-2 op [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) van kracht is

## 4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking beperkingen en voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van mens en milieu. De voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van vuurwerk mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze hebben als doel om mens en milieu te beschermen, of zijn van belang voor de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op te nemen, of te verwijzen naar die wetgeving. In de onderstaande tabel is de overig van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven. Wij benadrukken dat deze opsomming niet volledig of uitputtend is.

Activiteit	van toepassing zijnde wet/regelgeving
vervoer van vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement in relatie tot openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening van de desbetreffende gemeente (Omgevingsplan, evenementenvergunning)
vuurwerkevenement in relatie tot de bescherming van flora en fauna	Natuurbescherming in de Omgevingswet (Ow)
vuurwerkevenement op/aan vaarwater	Binnenvaartpolitiereglement (Bpr)

## 5. BESLUIT

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

### BESLUIT:

1. dat de gevraagde ontbrandingstoestemming wordt verleend;
2. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van, of in aanvulling op, de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en deze ontbrandingstoestemming niet anderszins bepalen.

### AFSCHRIJFEN:

Dit besluit wordt verzonden aan Dutch Fireworks Professional B.V.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;
- de directeur van Veiligheidsregio Zeeland;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk;
- Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta;
- Politie Zeeland West Brabant.

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het bezwaarschrift bevat ten minste de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, dan kunt u een informatiefolder aanvragen via telefoonnummer 0118-63 14 00. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken>.

**Voorlopige voorziening**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van verzending van het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Om de werking te schorsen, kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Zij zullen dan een voorlopige beslissing nemen. Deze procedure kan alleen gestart worden als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en deze procedure loopt naast de bezwaarschriftprocedure.

U kunt uw voorlopige voorziening indienen bij de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van uw voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

## **VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

### 1.1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onder b. van de MR:  
Slechts met goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag worden afgeweken van het tijdstip van ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming.

### 1.2

In afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van de MR:  
Met schriftelijke toestemming van de haven- of vaarwaterautoriteit mag zich binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden. Deze toestemming moet twee weken voorafgaand aan het vuurwerk aan Gedeputeerde Staten zijn overgelegd.

### 1.3

In afwijking van artikel 3.6, tweede lid, onder b. van de MR:  
Conform de aanvraag mogen aan de buitenrand, maar binnen de veiligheidszone, op vaste ligplaatsen aan de kade, vaartuigen afgemeerd liggen. Langs zij het aan de kade gemeerde vaartuig mag geen ander vaartuig gemeerd worden.  
De eigenaar of schipper van een binnen de veiligheidszone gemeerd vaartuig moet vooraf geïnformeerd worden over het vuurwerk zodat deze maatregelen kan treffen met betrekking tot brandveiligheid aan boord. Kan de brandveiligheid niet geborgd worden, dan moet het vaartuig vóór de ontbranding van het vuurwerk worden verplaatst naar buiten de veiligheidszone. Aan boord aanwezige personen moeten het vaartuig voor de ontbranding van het vuurwerk verlaten of tijdens het vuurwerk binnen blijven. Gedurende de ontbranding van het vuurwerk mogen zich aan dek geen personen of brandbare objecten bevinden.

### 1.4

In afwijking van artikel 3.3, eerste lid, onder f., van de MR:  
Voor singleshots van categorie F4 geldt een minimale veiligheidsafstand tot publiek van 50 meter.

## **VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR**

### 2.1

In aanvulling op artikel 2.2, derde lid, van de MR:  
De genoemde documenten mogen in digitale vorm op de afsteekplaats aanwezig zijn.

### 2.2

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:  
Wijzigingen in het belang van de veiligheid die vooraf niet gemeld konden worden, mogen op locatie worden doorgevoerd als die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar, of onaanvaardbare schade, of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mag de minimale veiligheidsafstand tot publiek niet worden beperkt. Deze wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd na overleg met de in voorschrift 2.4 genoemde contactpersoon.

### 2.3

In aanvulling op de MR:  
Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de veiligheidszone én tot 200 meter gemeten vanaf de rand van de veiligheidszone, schriftelijk via een kennisgeving, een advertentie in een huis- aan huisblad, of een andere media voorziening, op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten.

### 2.4

Als het vuurwerk wordt afgelast, dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de RUD Zeeland (e-mail: [vuurwerk@rud-zeeland.nl](mailto:vuurwerk@rud-zeeland.nl)). Vindt de afgelasting plaats, of doet zich een wijziging conform voorschrift 2.2 voor op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator (tel. 06-XXXXXXXXXX).

## 2.5

In aanvulling op § 3.2. 'Weersomstandigheden' van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt, of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en windrichtingen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

## 2.6

In aanvulling op de MR en op advies van Veiligheidsregio Zeeland:

Binnen de veiligheidszone zijn bouwwerken aanwezig.

Tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen geen personen in of uit deze bouwwerken gaan. Ramen en deuren moeten gesloten zijn en de externe zonwering moet zijn opgetrokken. De toepasser zorgt er voor dat hete of brandende resten van het vuurwerk niet in ventilatieroosters of luchtbehandelingskanalen op het dak of in buitenmuren terecht kan komen.

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement worden eigenaren, beheerders of gebruikers van de bedrijfsgebouwen binnen de veiligheidszone schriftelijk op de hoogte gesteld over het vuurwerk zodat maatregelen getroffen kunnen worden met betrekking tot brandveiligheid van het gebouw en terrein. De informatie omvat de locatie, tijdstip van ontbranding, de duur van het vuurwerk en de mogelijke hinderaspecten. Ook worden zij geïnformeerd dat binnen de veiligheidszone geen voertuigen aanwezig mogen zijn.

## 2.7

In aanvulling op de MR:

In de stadshaven van Zierikzee, ter hoogte van Nieuwe Haven 81, ligt een ponton met bouwwerk en tankstation gemeerd. Tijdens het ontbranden van het vuurwerk moet dit ponton te allen tijde buiten de veiligheidszone blijven. Gedurende de ontbranding van het vuurwerk mogen zich aan dek geen brandbare objecten bevinden. Ramen en deuren van het bouwwerk moeten gesloten zijn en externe zonwering moet zijn opgetrokken. De toepasser zorgt er voor dat hete of brandende resten van het vuurwerk niet op het ponton, in ventilatieroosters of luchtbehandelingskanalen terecht kunnen komen. Uiterlijk 7 dagen voor de dag van het evenement worden de eigenaren of beheerders van dit tankstation schriftelijk geïnformeerd over het voorgenomen vuurwerk, zodat maatregelen getroffen kunnen worden met betrekking tot brandveiligheid van het geheel. De informatie omvat de locatie, tijdstip van ontbranding, de duur van het vuurwerk en de mogelijke hinderaspecten.

## 2.8

Op advies van de Veiligheidsregio Zeeland:

Is fase-2 op [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) van kracht op de dag van het vuurwerk, dan moet het gras op de dijk binnen de veiligheidszone voorafgaand aan het vuurwerk kort worden gemaaid en het maaisel moet worden afgevoerd.

Tijdens het ontbranden van het vuurwerk moet op de dijk, aan beide zijden aan de rand van de veiligheidszone, extra toezicht worden ingesteld om een eventuele brandhaard tijdig te kunnen signaleren en direct te kunnen bestrijden. Deze personen zijn elk uitgerust met een handblusmiddel met een inhoud van ten minste 6 kilogram.